TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/42222/2015

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O S V Ě D Č E N Í

ev. č.: 9872/6/15/M-PZ-f,g

k činnosti: **montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro: **Michal Hronek**

datum narození: 21. května 1972

Toto osvědčení platí do 24. listopadu 2020.

V Hradci Králové dne 24. listopadu 2015

Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Jindřich Černý, Ing. Roman Řezáč

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493, 500 02 Hradec Králové

Za správnost vyhotovení: Jana Procházková

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce Česká republiky 06-2

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce Česká republiky 6

Ing. Roman Řezáč
vedoucí inspektor pobočky

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 6412/6/10/M-PZ-f,g

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/42222/2015
2/2

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: 9872/6/15/M-PZ-f,g

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- f: rozvod plynů
  - Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
  - Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
- g: spotřeba plynů spalováním
  - Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
  - Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce České republiky 06-2

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR Technická inspekce České republiky 6

Ing. Roman Řezáč
vedoucí inspektor pobočky